

深圳市龙岗区第二职业技术学校
2024 年成品隔油池采购项目招标公告

一、项目信息

- 1、招标项目名称:龙岗二职 2024 年成品隔油池采购采购项目
- 2、采购预算金额:金额控制在人民币壹拾捌万伍仟元 (¥185000) 以内。
- 3、评标方法:综合评分法。
- 4、采购单位:深圳市龙岗区第二职业技术学校
- 5、报名及资料报送截止时间: 2024 年 7 月 4 日 10: 00
- 6、开标时间: 2024 年 7 月 4 日 10: 40
- 7、开标地点: 深圳市龙岗区第二职业技术学校 824 室
- 8、经办人姓名及其联系方式:罗老师 0755-89383039
- 9、评标结果在学校网上公示三天,无异议后,学校发“中标通知书”。

二、投标人要求 (必须同时满足以下条件)

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具有相关经营范围和承担民事责任能力,须提供营业执照副本复印件(因新版营业执照未体现营业范围,如已更换新版营业执照,投标人须提供商事主体临时信用信息平台 <http://www.szcredit.com.cn/>中相关备案情况截图)并加盖投标法人公章;
2. 本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。
3. 报名供应商必须具有独立法人资格或为非法人组织(独立法人提供营业执照扫描件;非法人组织则提供主管部门颁发或批准成立的证书或其他证明文件扫描件。);
4. 报名供应商必须提供法定代表人身份证明;
5. 必须通过 3 种渠道提供经营范围等信息查询截图 (1) 信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>; (2) 中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> (3) 深圳市政府采购监管网 <http://zfcg.sz.gov.cn/>经营范围截图 和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图,查询截图,须包含以下信息:信息概览、行政处罚等,加盖投标人公章;
6. 报名供应商必须提供近三年(成立不足三年的可从成立之日起算)无重大违法犯罪及不良信用记录,无行贿犯罪记录,且不处于被禁止参与政府采购活动期限内,需提供书面声明函并加盖投标人公章(格式自拟)。
7. 以上资料投递投标文件时提供。

三、投标文件资料清单 (提交的所有文件必须盖法人公章)

- 1、供应商资质证明文件;
- 2、供应商法定代表人身份证明;
- 3、必须通过 3 种渠道提供经营范围等信息查询截图 (1) 信用中国

<https://www.creditchina.gov.cn/> ; (2) 中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/> (3) 深圳市政府采购监管网 <http://zfcg.sz.gov.cn/> 经营范围截图 和诚信承诺声明函原件加盖公章查询截图, 须包含以下信息: 信息概览、行政处罚等, 加盖投标人公章;

4、投标资料和投标报价表 (必须完全按评分细则表的内容和顺序进行投标与报价, 报价缺项视为无效报价; 报价金额须在采购预算价格内, 超出视为无效报价);

5、投标资料要求 (密封文件封面需注明联系人和联系电话):

(1) 密封投标文件及报价文件一式 5 份。一正 4 副 (投标报价表应装在密封文件袋, 文件袋需贴密封条并盖骑缝章, 注明投标的项目名称);

(2) 其他投标文件资料均需密封, 供应商交资料时将进行资格性审查;

(3) 法人本人提交投标文件的, 验身份证原件即可, 非公司法人提交密封投标文件的, 需提供法人授权委托书; 该委托书只负责本项目的投标文件的报送事宜, 法人对投标文件内容应予以承认; 代理其它事宜应另附法人授权委托书。

(4) 所有资料均需密封在一个密封文件袋中, 并在采购使用单位要求的截止时间前, 将密封报价文件送达指定地点 (深圳市龙岗区园山街道横坪路 269 号 807 室, 罗老师, 联系电话: 0755- 89383039)

四、商务要求

序号	目录	采购商务要求
(一) 保质期内售后服务要求		
1	质保期	质保 3 年
2	质保响应及问题解决时间	在保质期内, 一旦发生生质量问题, 响应供应商保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行处理或更换。
3	其它	响应供应商就应按其投标文件中的承诺, 进行其它售后服务工作。
(二) 其他商务要求		
1	关于交货	1.1 签订合同后 45 天内完成安装交付
2	关于验收	2.1 响应供应商经过双方检验认可合格后, 签署验收报告, 保修期自验收合格之日起算, 由响应供应商提供产品保修文件。
		2.2 当满足以下条件时, 采购人才向中标供应商签发货物验收报告: a、中标供应商已按照合同规定提供了全部产品并完成供应 b、 供应货物符合采购文件技术规格书的要求, 性能满足要求。
		2.3 按照采购方要求进行供应。
3	违约责任	3.1 如中标的供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或完成供

		<p>应，中标的供应商应承担供货延期和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。</p> <p>3.2 中标供应商所交供应物资的品种、型号、规格、质量、功能等方面不能实质性满足采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标的供应商向采购人偿付项目总金额【15】%的违约金。</p> <p>3.3 中标供应商不能交付产品的，中标供应商向采购人偿付项目采购金额【15】%的违约金。</p> <p>3.4 中标供应商逾期完工的，每逾期1天，中标供应商向采购方偿付供应总额的【2】%的滞纳金。如中标供应商逾期达30天，采购人有权解除合同。</p> <p>3.5 中标供应商在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标供应商的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标供应商该项勤苦其它违约责任。</p> <p>中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。</p>
4	其它	<p>1、中标供应商需与学校签定售后服务协议，与合同具有同等效力。</p> <p>2、中本供应商数量1家，有效投标供应商数量3家，候选中标供应商数量为3家。</p>
5	备注	<p>该项目要求包安装，安装要求：一：隔油池介绍：玻璃钢隔油池防腐方法，用环氧树脂涂料，跟化纤布料结合用，一般要3布4油，才能够达到防腐作用，玻璃钢隔油池10方容量，大概能够同时供200人左右使用，玻璃钢隔油池分为三级，第一级沉淀池（厌氧池），第二级过滤池（二级厌氧池），第三级为澄清池（蓄水池）可以直接排水。</p> <p>二：安装工艺：1：需要对现场地面进行开挖，以便开挖出符合玻璃钢隔油池大小的要求，2：开挖出来的坑槽需要清理干净，3：坑槽地面需要用机器压实地面，4：坑槽需要水泥沙打底，面筋配6-8厘钢筋，灌注混凝土加固，5：放置玻璃钢隔油池，安装管道及回填，6：玻璃钢检查口用灰沙砖砌进加装镀锌井盖方便检查使用，7、剩余砖渣清运恢复原样。</p> <p>三：其它配件、辅料等材料要求：1：HDPE波纹管300黑色直通约10个，HDPE波纹管300黑色90度弯头约10个，HDPE300波纹管黑色45度弯头约10个，防腐性，防水性耐酸碱修补漏环氧树脂约15桶，围挡水马约200块</p>

五、项目服务内容（具体清单详见附表）

深圳市龙岗区第二职业技术学校

2024年7月1日



附件 1：隔油池采购及安装采购项目技术参数与清单

序号	物品名称	物品标准规格	单位	数量	备注
1	成品玻璃钢隔油池	<p>▲1. 规格型号：直径 2350*长 4620，进水口管底高 1950，出水口管底高 1900，进水口管径 300，10 立方</p> <p>▲2 拉伸强度 mpa≥108，弯曲强度 mpa≥147，巴氏硬度≥34，吸水率%≤1，初始环刚度 N/m²≥10000</p> <p>3. ▲防腐性，防水性耐酸碱修补漏环氧树脂喷涂</p> <p>4 罐体外表面应光滑、无裂纹，色泽应均匀，不应有明显划痕</p> <p>5. 罐体表面因为富树脂层，表面应光滑平整，不应有玻璃纤维裸露，五目测可见裂纹、划痕、斑点及白化分层等缺陷</p> <p>6. 安装要求：道路破除开挖，玻璃钢隔油池开挖回填</p>	个	5	要求提供政府监督机构或具有检测资质机构出具的检测报告
2	镀锌井盖	<p>1▲球磨铸铁井盖圆形给水井盖尺寸：800mm*900mm-50mm，井盖表面应有凸起的防滑花纹，凸起高度不小于 2mm-6mm，嵌入深度：>30，支座支撑面的宽大于等于 24，井盖与支座间宜采用镀锌链条联接或其他形状的锁定装置。▲2 表面质量：井盖与支座表面应铸造平整、光滑不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松等缺陷，不得补焊。▲3. 接触面：井盖接触面与支座支承面应进行机加工，保证井盖与支座接触平稳。▲4 承载能力：加载至 360KN 的 2/3 荷载，5 次，检查井盖残留不得大于/500mm (D=700mm)，加载至 360KN，5min 卸荷后不得出现裂纹。▲5. 锁定装置：井盖与支座间宜采用镀锌链条联接或其他形状的锁定装置。</p>	套	13	污水井专用井盖要求提供政府监督机构或具有检测资质机构出具的检测报告

3	防坠网	检查井专用,安全防坠网 10 厘米网孔 1000mm 宽	条	13	沙井防坠
4	HDPE 波纹管	▲HDPE DN300 双壁波纹管, 最小平均内径 $\geq 292\text{mm}$, 最小层压壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$, 最小内层壁厚 $\geq 2.3\text{mm}$, 最小外层壁厚 $\geq 1.4\text{mm}$, 密度 ≤ 1180	米	100	安装隔油池专用, 提供政府监督机构或具有检测资质机构出具的检测报告
5	纤维网	玻璃纤维网, 长度 1000mm*50m, 特点: 抗裂, 耐碱, 保温	卷	30	
6	防水涂料	▲高性防水涂料, 液体: 水泥=1:0.8, 固体含量 ≥ 70 , 不透水性(0.3MPA, 30min), 抗渗性(mpa)	桶	10	砌砖井专用, 政府监督机构或具有检测资质机构出具的检测报告
7	草皮	台湾草皮	m ²	65	要求复绿

附件 2：隔油池采购及安装服务采购项目报价单

投标商名称：_____

投标商法定代表人表签字（盖章）：_____ 联系电话：_____

序号	物品名称	单位	数量	品牌	单价	总价
1	玻璃钢隔油池	个	5			
2	镀锌井盖	套	13			
3	防坠网	条	13			
4	HDPE 波纹管	米	100			
5	纤维网	个	10			
6	防水涂料	个	10			
7	草皮	平米	65			
合计：投标人民币总价（盖章）： 大写 （ 元）						

- 备注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，视为废标。
3. 报价表需要加盖公章，未加盖公章视为废标。

附件 3：评分细则

序号	评分内容		分值	评审标准	得分（公司简称）			
1	价格项 (30分)	投标 报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30				
2	技术项 (50)	技术 响应 情况	36	根据供应商所投产品技术参数对磋商文件的用户需求书中“采购清单”的响应情况，完全满足磋商文件要求的得36分，带“▲”技术条款每出现一条偏离的扣3分，非“▲”技术条款每出现一条偏离的扣2分扣完为止。供应商须提供本公司对投标产品的产品检测报告，未提供的，则不得分				
		实施 方案	10	根据各供应商针对本项目提供的各项详细项目实施方案（包括项目实施方案、项目验收、培训计划等）的可行性、细致程度、具体程度等进行评审： 1. 整体方案内容全面性； 2. 整体方案内容具体性； 3. 整体方案科学合理性； 4. 整体方案内容针对性强； 5. 整体方案内容可操作性强； 评分标准：满足以上要求的评价为优，得10分，评价为良，得7分，其他得4分，评价得差不得分。				
		质量 保证 措施	2	供应商结合项目需求，制定质量保证措施（包括：项目重难点分析及应对方案，专业设备、人员的投入等）： 优：2分，中：1分，差：0.5分。 注：未提供方案得0分。				
		售后 服务 方案	2	供应商结合项目招标需求，制定售后服务方案（包括：服务内容、方式、流程和标准，故障响应时间，备用应急方案等）：优：2分，中：1分，差：0.5分。 注：未提供方案得0分。				
3	商务项 (20分)	同类 业绩	12	投标人近年（合同签订日期自2021年1月1日至投标截止时间）具有采购类项目业绩每提供一个项目业绩的得4分。 未提供或提供不完整则不计分。				

		投标文件质量	3	1、投标文件不按招标文件中规定的投标文件节点内容填写的扣 40%； 2、投标文件有缺漏项未导致实质性偏离的扣 20%； 3、投标文件资料扫描不清晰的扣 20%； 4、投标文件编排混乱的扣 20%； 无以上情况本项得 100%				
		企业诚信	5	1. 评审内容： 根据深圳市财政委员会政府采购诚信管理相关规定，对投标人被记录诚信档案的情况进行评审；（对于受过行政处罚供应商，行政处罚期满后，可参与政府采购活动，其诚信分不再扣减。）存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 2. 证明文件： 须提供《诚信承诺函》，如若投标人承诺与实际情况不相符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理。				

附件 4：安装位置示意图（标红位置）

